



Vester Åby Vandværk

Løkkemarksvej 8, Vester Åby  
5600 Faaborg

Att.: Lars Juul Jørgensen

Registrernr.: T91417  
Kundenr.: 611671  
Ordrenr.: 816671  
Prøvenr.: 23268247

Modt. dato: 2012.02.23

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Vester Åby Vandværk  
Løkkemarksvej 8, Vester Åby, 5600 Faaborg  
Prøvested.....: **Vester Åby Vandværk Vandværket - 81292/4431000600**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol  
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**  
Prøveudtagning...: 2012.02.23 kl. 11:15  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.02.24 kl. 00:04 - 2012.03.08

	Prøvenr.: 23268247	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	3	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.025	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	0.027	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	0.009	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	1.0	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Chlorid	28	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.32	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.8	mg/l		4	DS/EN 1484	12

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.4	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	64	mS/m	>30		DS/EN 27888	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Faaborg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

08. marts 2012

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.