

Vester Åby Vandværk
Svendborgvej 432, Vester Åby
5600 Fåborg

Registrernr.: 873629
Kundenr.: 611671
Ordrenr.: 816671
Prøvenr.: 87362901

Att.: Holger Petersen

Modt. dato: 2008.04.15

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Vester Åby Vandværk
Svendborgvej 432, Vester Åby, 5600 Fåborg
Prøvested.....: **Vester Åby Vandværk Ledningsnet - V20005800/4431000699**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Strandvejen 17, udendørshane**
Prøveudtagning...: 2008.04.15 kl. 13:00
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XHF)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.04.15 - 2008.04.21

	Prøvenr.: 87362901	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	9	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.013	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.7	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	68	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	>11	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Fåborg

* Ikke omfattet af akkrediteringen.

** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
= : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Elisabeth Lyngby
Kontaktperson
Kvalitetssikring

21. april 2008

Elisabeth Lyngby.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.